



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0081/02/2014**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Urządzenia klimatyzacyjne serii: MMC-AP\_H-E, MMD-AP\_BHP-E, MML-AP\_NH-E, MMK-AP\_H, MMK-AP\_MH-E, MMU-AP\_HP-E**

Zawierający / containing: stal, miedź, aluminium, poliwęglan i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Wytwórca / producer:

Toshiba Carrier (Thailand) CO., LTD  
144/9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park,  
Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Tajlandia



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Beijer Ref Polska Sp. z o. o.

05-090 Raszyn, Sękocin Nowy, Al. Krakowska 22

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-01-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2019-01-31  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 31 stycznia 2014

The date of issue of the certificate: 31st January 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

2 up. *Gawbor S.*  
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady